ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme voor elektrische installaties

Stationlei 71 - 1800 Vilvoorde
tel. 02 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Verslagnummer 1134
Documentnummer 36312

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Plaats van het onderzoek : Pompelhoekstraat 22, 9220 Hamme
Type : EK 1
Eigenaar : Berkers Gert, Pompelhoekstraat 22, 9220 Hamme
EAN Nr.
Teller Nr.

Datum van het onderzoek : 17/11/2015
Inspecteur : De Leeuw Hans
Installateur : Tinderen Danny
☐ B.T.W. nr. :
☐ IK. nr. :

Aard onderzoek : Art AREI

270	271	271bis	274	276bis	278	86	87/86	87/88	95	NET	TT	
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐

Netbeheerder : EANDIS Spanning : 230 V Meter / bord verbinding : 10 mm² Max beveiliging : 40 A
Aantal borden : 1 Aantal kringen : 21 Aardelektrode : ☒ lus ☐ pen weerstand : 1,94 Ω Isolatie : 1,86 MΩ

DIFFERENTIEELSCHAKELAARS:

						Test	x 2,5
IΔ : 300 mA	In : 40 A	I²t 22,5 kA²s	Type : A	Beschermde kringen 21		ok	ok
IΔ : 30 mA	In : 40 A	I²t : 22,5 kA²s	Type : A	Beschermde kringen 6		ok	ok
IΔ : ..... mA	In : ..... A	I²t : ..... kA²s	Type :	Beschermde kringen		.....	.....

BESCHRIJVING INSTALLATIE:

	Aantal kringen	Bescherming	Sectie	Aantal kringen	Bescherming	Sectie
☒ ZIE SCHEMA						

Visueel nazicht (algemeen) ☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen ☒ OK ☐ NOK
Continuïteit ☒ OK ☐ NOK
Toestellen / Verlichting ☒ OK ☐ NOK
Directe aanraking ☒ OK ☐ NOK
Correcte schema's ☒ OK ☐ NOK ☐ NVT
Equipotentiale verbindingen ☒ OK ☐ NOK ☐ NVT ☐ in afwachting
Indirecte aanraking ☒ OK ☐ NOK

OPMERKINGEN / INBREUKEN / NOTA'S Zolderkamer nog niet afgewerkt.

BESLUIT

☒ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.** De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 17 / 11 2040
☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
☐ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
☐ Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Voor de directeur, de inspecteur : (naam en handtekening) De Leeuw Hans

Aantal bijlage(n): 5

EK1.1 / NL / 20140216

Tindemans Dany
Steendonkstraat 109
9140 Temse

Berkèrs Gert
Pompelhoekstraat 22
9220 Hamme

1 diff. 2 x 40 A/300mA algemeen
2 aut. 2 x 32 A dampkap
3 diff. 2 x 40 A/30mA vochtige delen
4 aut. 2 x 20 A badkamer,dampkap
5 aut. 2 x 20 A wasmachine
6 aut. 2 x 20 A droogkast
7 aut. 2 x 20 A vaat
8 aut. 2 x 20 A cv
9 aut. 2 x 20 A pomp
10 aut. 2 x 16 A licht 1ste verdiep
11 aut. 2 x 16 A licht keuken,living,bureel,terras,tuin
12 aut. 2 x 16 A licht garage,sas,buiten
13 aut. 2 x 20 A boven
14 aut. 2 x 20 A boven
15 bel
16 aut. 2 x 20 A garage,inkom,living
17 aut. 2 x 20 A keuken,bureel
18 aut. 2 x 20 A keuken,living,terras
19 aut. 2 x 20 A garage
20 aut. 2 x 20 A zolder boven garage
21 aut. 2 x 20 A keuken
22 aut. 2 x 20 A oven
23 aut. 2 x 20 A oven
24 aut. 2 x 20 A tuinhuis


10
ACEG vzw/asbl
Erkend keuringsorganisme / Organisme agréé
KOEN DE LAUSNAY
17.11.15

pompelhoekstraat 22


1	2	3	4	5	6	7	8	9

10	11	12	13	14	15


16	17	18	19	20	21	22	23	24



ACEG vzw-asbl
Erkend keuringsorganisme / Organisme agréé
KOEN DE LAUSNAY



ACEG vzw/asbl
Erkend keuringsorganisme / Organisme agréé
10
KOEN DE LAUSNAY



10
QACEG vrw.rasbl
Erkend kwaliteitsorganisatie / Organisme agréé
KOEN DE LAUSNAY

ACEG vzw / asbl
Erkend keuringsorganisme / Organisme agréé
KOEN DE LAUSNAY
10

